

# МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 18 г.

Название потребителя ТСЖ «Ольховая 9» Абонент \_\_\_\_\_  
 Адрес потребителя г. Видное ул. Ольховая 9 Телефон 8-910-485-12-18  
 Ответственное лицо председатель ТСЖ Ермакова О.И.  
 Вычислитель ТС-201-2-2-1 Сер.ном. 13949 Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм  
 Отчетное число месяца 28 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм  
 Расход п ротор 10.000 л/имп Ду 32 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	rпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	
01-01	15.3473	80.0	41.0	392.72	392.72	0.00	-0.04	0.04	7.7	2.1	24.00
02-01	15.0571	78.7	38.6	375.48	375.48	0.00	-0.03	0.05	7.8	2.1	24.00
03-01	14.8338	78.7	38.2	366.08	366.07	0.00	-0.03	0.04	7.8	2.1	24.00
04-01	15.3304	79.3	39.2	382.31	382.30	0.00	-0.04	0.05	7.8	2.1	24.00
05-01	17.6941	84.3	43.0	428.22	428.20	0.00	-0.04	0.06	7.8	2.1	24.00
06-01	16.4911	81.1	40.4	404.43	404.42	0.00	-0.05	0.06	7.8	2.1	24.00
07-01	15.5226	79.9	38.8	378.13	378.11	0.00	-0.01	0.03	7.7	2.1	24.00
08-01	19.4362	88.8	42.9	423.49	423.46	0.00	-0.05	0.08	7.8	2.1	24.00
09-01	20.3495	90.7	44.7	442.56	442.52	0.00	-0.04	0.08	7.7	2.1	24.00
10-01	19.9174	90.1	44.4	435.72	435.68	0.00	-0.04	0.08	7.8	2.1	24.00
11-01	20.7738	90.5	46.6	472.97	472.93	0.00	-0.02	0.06	7.7	2.1	24.00
12-01	22.4932	97.1	49.2	469.00	468.96	0.00	-0.03	0.07	7.8	2.0	24.00
13-01	24.2157	99.1	50.7	500.40	500.36	0.00	-0.04	0.08	7.7	2.1	24.00
14-01	23.5073	98.0	48.7	476.09	476.06	0.00	-0.02	0.05	7.7	2.1	24.00
15-01	21.1758	92.6	45.6	450.76	450.74	0.00	-0.03	0.05	7.8	2.1	24.00
16-01	23.9330	99.9	50.7	486.19	486.16	0.00	-0.04	0.07	7.8	2.1	24.00
17-01	23.9419	102.3	49.8	455.92	455.89	0.00	-0.02	0.05	7.7	2.0	24.00
18-01	23.9225	103.1	49.9	449.61	449.58	0.00	-0.02	0.05	7.8	2.0	24.00
19-01	23.4103	100.1	49.3	461.36	461.34	0.00	-0.02	0.04	7.8	2.0	24.00
20-01	25.7083	106.9	51.5	464.55	464.52	0.00	-0.02	0.05	7.8	2.0	24.00
21-01	21.3564	95.2	44.7	422.78	422.76	0.00	-0.03	0.05	7.8	2.0	24.00
22-01	24.2048	99.3	50.5	495.80	495.77	0.00	-0.02	0.05	7.7	2.1	24.00
23-01	26.6051	106.5	55.1	517.34	517.30	0.00	-0.03	0.07	7.6	2.1	24.00
24-01	23.7251	100.3	50.0	471.43	471.40	0.00	-0.05	0.08	7.7	2.0	24.00
25-01	25.3015	103.5	52.9	500.25	500.23	0.00	-0.02	0.04	7.6	2.0	24.00
26-01	21.5822	96.1	46.6	436.07	436.06	0.00	-0.03	0.04	7.7	2.0	24.00
27-01	22.7771	96.8	48.0	466.86	466.84	0.00	-0.05	0.07	7.6	2.0	24.00
28-01	23.6195	98.2	47.1	461.89	461.87	0.00	-0.03	0.05	7.7	2.0	24.00
29-01	22.6222	98.3	48.7	456.54	456.52	0.00	-0.01	0.03	7.7	2.0	24.00
30-01	18.4860	89.4	43.2	399.99	399.98	0.00	-0.02	0.03	7.7	2.0	24.00
31-01	19.4681	88.0	44.4	445.97	445.96	0.00	-0.05	0.06	7.7	2.0	24.00
<b>Итого</b>	<b>652.8093</b>	<b>94.0'</b>	<b>46.6'</b>	<b>13790.91</b>	<b>13790.17'</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.97</b>	<b>1.71</b>	<b>7.7</b>	<b>2.0</b>	<b>744.00</b>

Точ.пер. = Tнар + Tmin + Tmax + Tdelta\_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.  
 744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
01-02-18 00:00	38312.9829	1051009.56	1050751.25	31.34	68611.25
01-01-18 00:00	37660.1736	1037218.65	1036961.08	31.34	67867.25
<b>Итого</b>	<b>652.8093</b>	<b>13790.91</b>	<b>13790.17'</b>	<b>0.00</b>	<b>744.00</b>

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч  
 Обновление 2.26 18-06-09 19ч НС-А-2.31 / НС-А-2.18 Q=G1(Н1-Н2)



01-02-18 Подпись *Зайцева В.В.*

Ирико Е. О. 02.02.2018  
 Менделеев В. В.