

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 18 г.

Название потребителя ТСЖ «Ольховая 9» Абонент _____
 Адрес потребителя г. Видное дом 9 Телефон 8-926-658-44-71
 Ответственное лицо инженер ТСЖ «Ольховая 9» Мониин Владимир
 Индекс ТС-201-2-2-1 Сер.ном. 13949
 Отчетное число месяца 28 Отчетное время 00:00
 Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Расход обр 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Расход п ротор 10.000 л/имп Ду 32 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	rпод [ат]	rобр [ат]	Tнар [час]	
01-04	14.3697	76.8	47.2	486.02	485.98	0.00	-0.02	0.06	7.6	2.1	24.00
02-04	12.7897	73.8	49.9	536.35	536.33	0.00	-0.03	0.05	7.5	2.1	24.00
03-04	13.8147	74.9	47.5	503.94	503.93	0.00	-0.04	0.05	7.5	2.1	24.00
04-04	15.8207	77.7	48.8	548.25	548.24	0.00	-0.02	0.03	7.7	2.1	24.00
05-04	14.8539	73.5	51.3	668.68	668.66	0.00	-0.04	0.06	7.5	2.2	24.00
06-04	11.8278	73.1	47.2	457.17	457.16	0.00	-0.05	0.06	7.7	2.1	24.00
07-04	11.5140	74.7	43.4	367.54	367.52	0.00	-0.03	0.05	7.6	2.1	24.00
08-04	12.8725	73.2	49.0	531.53	531.50	0.00	-0.04	0.07	7.5	2.1	24.00
09-04	9.9860	73.0	49.1	416.47	416.40	0.00	-0.02	0.09	7.6	2.1	24.00
10-04	9.1852	71.8	49.2	405.25	405.15	0.00	-0.03	0.13	7.7	2.1	24.00
11-04	12.5522	70.3	50.8	642.39	642.18	0.00	0.00	0.21	7.3	2.2	24.00
12-04	12.0856	71.2	50.2	575.21	575.01	0.00	0.00	0.20	7.4	2.2	24.00
13-04	11.3816	70.9	50.9	569.58	569.45	0.00	0.00	0.13	7.5	2.2	24.00
14-04	11.4259	70.8	51.8	598.84	598.73	0.00	0.00	0.11	7.5	2.2	24.00
15-04	11.5996	70.6	51.8	617.79	617.65	0.00	0.00	0.14	7.5	2.2	24.00
16-04	10.1437	70.2	52.5	573.27	573.15	0.00	0.00	0.12	7.5	2.1	24.00
17-04	8.7811	69.8	53.0	522.76	522.64	0.00	0.00	0.12	7.6	2.1	24.00
18-04	8.9830	70.5	50.3	446.50	446.44	0.00	0.00	0.06	7.7	2.1	24.00
19-04	8.8845	70.2	50.6	452.83	452.75	0.00	-0.02	0.10	7.6	2.1	24.00
20-04	8.5207	69.8	51.9	477.19	477.11	0.00	-0.02	0.10	7.6	2.1	24.00
21-04	7.9675	69.6	48.6	378.42	378.40	0.00	-0.02	0.04	7.6	2.1	24.00
22-04	13.9844	70.8	47.5	601.01	600.90	0.00	0.00	0.11	7.4	2.2	24.00
23-04	13.3562	71.3	47.9	572.13	572.03	0.00	0.00	0.10	7.5	2.2	24.00
24-04	11.8276	70.7	48.9	543.98	543.86	0.00	-0.01	0.13	7.5	2.2	24.00
25-04	9.9637	69.9	48.6	468.96	468.90	0.00	-0.03	0.09	7.6	2.1	24.00
26-04	10.0602	69.9	48.2	463.08	463.03	0.00	-0.02	0.07	7.6	2.1	24.00
27-04	10.2631	69.9	48.3	475.61	475.55	0.00	-0.01	0.07	7.6	2.1	24.00
28-04	9.8848	68.3	48.6	500.23	500.18	0.00	0.00	0.05	7.5	2.1	24.00
29-04	9.5287	69.5	49.0	465.15	465.10	0.00	-0.03	0.08	7.7	2.1	24.00
30-04	6.1468	69.4	50.1	318.61	318.60	0.00	-0.04	0.05	7.3	2.0	24.00
Итого	334.3751	71.6'	49.5'	15184.74	15182.53'	0.00	-0.52	2.73	7.5	2.1	720.00

Точ.пер. = Tнар + Tмин + Tmax + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 720.00ч = 720.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
01-05-18 00:00	39971.3312	1093112.50	1092850.11	31.34	70748.25
01-04-18 00:00	39636.9561	1077927.76	1077667.58	31.34	70028.25
Итого	334.3751	15184.74	15182.53'	0.00	720.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч
 Обновление 2.26 18-06-09 19ч НС-А-2.31 / НС-А-2.18 Q=G1(H1-H2)

02-05-18 Подпись

Принят 04.05.18 г.
 инженер *Мониин Владимир*
 Бажини
 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
 г. ВИДНОЕ ул. *Солдатская* 117А

